



FECHA 03.04.08
Reg. ENTRADA
Reg. SALIDA 54-2

AQUAGEST, P.T.F.A. S.A.
Urb. Los Ángeles de San Rafael
40.424 - A.S.R. Segovia

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS A.S.R.
C/RIO TAJO S/N
40.424 A.S.R.

Fecha:03/04/2008

Junto a la presente, se hace entrega a la Comunidad de Propietarios, del Boletín de Análisis del agua de Los Ángeles de San Rafael que a continuación se detallan:

Control de ETAP	31/03/2008

Fecha y firma de receptos

Fecha y firma del que hace la entrega

AQUAGEST
PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A.
03.04.08



AGUAS DE VALLADOLID - LABORATORIO

Página nº 1

Boletín de análisis						
ANÁLISIS	Nº Análisis	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha elaboración	
	309	Control en RED	26/03/2008	28/03/2008	31/03/2008	
MUESTRA	Solicitante					
	Aquaquest Segovia					
MUESTRA	Ref. Muestra	Fecha muestra	Hora muestra	Muestra tomada por:	Fecha recep.	Hora recep.
	S-04-0076	26/03/2008	11:30	Personal Aquaquest	26/03/2008	10:00
	Localidad	Punto de muestreo		Tipo punto muestreo		
	Los Angeles San Rafael	Red de Abastecimiento		Red de Distribución		
Cód.	Parámetro	valor paramétrico	Valor cuatificado	Unidades	Método ensayo	
Parámetros Microbiológico						
001	Escherichia coli	0	0	UFC/100 ml	IEE-T/L-07	
031	Bacterias coliformes	0	0	UFC/100ml	IEE-T/L-07	
Parámetros Indicador						
034	Amonio	0,5	0,35	mg/l	IEE-T/L-10	
037R	Cloro Libre Residual RED	1	0,1	mg/l	IEE-T/L-13	
039	Color	15	3,59	mg/l Pt-Co	IEE-T/L-16	
040	Conductividad	2500	354	µS/cm a 20°C	IEE-T/L-62	
041	Hierro	200	34,5	µg/l	IEE-T/L-34	
042	Manganeso	50	13	µg/l	IEE-T/L-35	
043	Olor	3	0	In. Dil.	IEE-T/L-76	
045	pH	6,5->9,5	7,84	Unidad de pH	IEE-T/L-61	
046	Sabor	3	0	In.Dil.	IEE-T/L-76	
049R	Turbidez RED	5	0,24	UNF	IEE-T/L-63	

Observaciones

--

Calificación Sanitaria

Apta de acuerdo con R.D. 140/2003 y las determinaciones efectuadas

En Valladolid, a 31 de marzo de 2008

Jefe de Laboratorio
Belén Autrán Cerqueira